

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской обл.
(наименование территориального органа МЧС России)

664003 г. Иркутск ул. Красноармейская, 15

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный Отдел Государственного пожарного надзора по Тайшетскому и Чунскому
районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665514 Иркутская область п. Чунский ул. Мира, 71 тел. 2-04-47

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Акт N 58

проверки соблюдения требований пожарной безопасности

"16" июня 2015 года

п. Лесогорск

(город, село, поселок)

Государственным инспектором по пожарному надзору ОНД по

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов))

Чунскому району майором внутренней службы Шепталенко В.В.

по пожарному надзору, проводившего (их) мероприятие по надзору)
во исполнение распоряжения (приказа) главного (заместителя
главного) государственного инспектора

во исполнении распоряжения Главного государственного инспектора Чунского района

(субъекта Российской Федерации, города (района)

субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

по пожарному надзору N 58 от " 8 " июня 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с " 9 " июня 2015 г. по " 20 " июня 2014г. проведена

внеплановая проверка

(плановая,
внеплановая)

с целью надзора за соблюдением обязательных требований ПБ

(для плановых проверок: за выполнением

обязательных требований пожарной безопасности на объектах
надзора, для внеплановых проверок: исполнение предписания ГПН).

Также указываются другие случаи проведения внеплановой проверки, предусмотренные законодательством)

от _____ N _____ об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности. Также указываются другие случаи проведения внеплановой проверки,
предусмотренные законодательством)

на территории, в зданиях и сооружениях Областное государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.

(наименование объекта

Лесогорска»

юридического лица или индивидуального предпринимателя,
владельца, собственности, имущества и т.п. (гражданина))

расположенного (ой) по адресу:

п. Лесогорский ул. Шастина, 4,8

совместно с директор ОГУСО «СРЦ для несовершеннолетних п. Лесогорска»

Гесс Надежда Александровна

Фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя
юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия
по надзору, фамилия, имя, отчество владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина)

по результатам которой установлено:

1. общая характеристика пожарной опасности объекта:

Оба здание ОГУСО «СРЦ для несовершеннолетних» прямоугольной формы 2 степени
огнестойкости. Стены здания кирпичные, площадь помещений составляет 705,75м². В здании

расположены группы, спальни, приемные, комнаты дополнительного образования, туалеты, кухня и прачечная, кабинет директора, холлы и коридоры, подсобные помещения, имеется подвальное помещение. Стены здания кирпичные изнутри оштукатуренные побелены известковым раствором, потолочное перекрытие выполнено из железобетонных плит, кровля крыши шиферная по деревянной обрешетке в качестве утеплителя используется керамзит. Освещение электрическое, электрощитовая расположена в нутрии здания. Отопление водяное центральное. В здании установлена АУПС и СОУЭ. Находится в рабочем состоянии, имеется договор на обслуживание. Имеется план (схема) эвакуации людей в случае пожара с инструкцией действия персонала при пожаре. По помещениям размещены знаки пожарной безопасности. Распорядительные документы регламентирующие деятельность в области обеспечения пожарной безопасности в наличии имеются (приказы, инструкции). Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых веществ). При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования установлено: **Нарушений требований пожарной безопасности на момент проверки не выявлено.**

Составлены документы

(указываются документы и их реквизиты, составленные в ходе мероприятия)

Отметка о наличии у юридического лица (индивидуального предпринимателя) Журнала учета мероприятий по контролю (надзору)

С актом проверки ознакомлены, копию акта получил:
директор ОГКУСО

«СРЦ для несовершеннолетних» Гесс Н.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

"16" июля 2015 г.




Гесс
(подпись)

Мероприятие по надзору проводил:

государственный инспектор по пожарному надзору Шепталенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

"16" июля 2015 г.



Шепталенко
(подпись)

М.Л.П. <*>