



ПРОКУРАТУРА  
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА  
Иркутской области

Прокуратура  
Чунского района

ул. Комарова, 11,  
п. Чунский, 665513

*05.08.16 № 21-144-2016*

Директору ОГКУ СО СРЦ для  
несовершеннолетних р.п. Лесогорск

Гесс Н.А.

ул. Шастина, д. 4, р.п. Лесогорск,  
Чунский район, Иркутская область,  
665500

### **Представление**

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому районам Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ОГКУ СО СРЦ, расположенном по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д.4, д.8.

Из содержания ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации следует, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Из содержания п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ следует, что к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях

предприятий необходимые силы и средства; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (далее - по тексту ППР), содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пункт 3 ППР устанавливает, что лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

При проведении проверки установлено, что в соответствии с п. 4. ППР и приказа директора ОГКУ СО СРЦ для несовершеннолетних р.п. Лесогорск от 11.01.2015 года о назначении ответственного лица за пожарную безопасность, лицом, ответственным за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, была назначена Рахимова И.В.

В ходе проверки Рахимовой И.В. было предъявлено свидетельство о прохождении противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, срок которого был установлен до ноября 2015 года, что указывает на нарушение указанного п. 3 ППР. ✓

✓ Также в ходе проверки выявлены нарушения п. 1 ст. 6, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 30 ППР и п. 6.18 СНиП 21-01-97, которыми установлено, что лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, учреждением данное требование не выполнено.

✓ Имеются нарушения пп. 4.4 Свода правил 9.13130.2009, устанавливающих требования к эксплуатации огнетушителей, пп. 4.4.2 которого установлены сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей. В здании СРЦ имеется необходимое количество порошковых огнетушителей, произведенных в 2010 году, со сроком службы 15 лет, на момент проверки на манометре огнетушителей стрелка, показывающая состояние исправности огнетушителя, находится в желтой зоне, что подтверждает неисправность и необходимость перезаряда, который, согласно указанного свода правил, производится 1 раз в 5 лет.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ на территории государства действуют Федеральные законы и другие нормативные акты, которые должны

неуклонно исполняться органами местного самоуправления, должностными лицами, всеми гражданами.

Нарушая федеральное законодательство о пожарной безопасности, администрация ГОКУ СО СРЦ для несовершеннолетних р.п. Лесогорск нарушает право граждан на образование охрану здоровья, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья несовершеннолетних.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
4. О дате и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.
5. Информацию о результатах рассмотрения представления, с приложением копии приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц направить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня его поступления

И.о. прокурора района  
советник юстиции

Д.В. Черепанов