



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
П. ЛЕСОГОРСКА»**

Шастина ул., 8, п. Лесогорск, Иркутская область  
665500

т/факс: (39567) 73-1-22, 73-4-02

E-mail: [SRC-LESOGORSK@MAIL.RU](mailto:SRC-LESOGORSK@MAIL.RU)

25.02.2016г.

№ 04- 293

на № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

И. о прокурора Чунского района  
советнику юстиции  
Д.В.Черепанову

### Предоставление информации

На Ваше представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности администрация ОГКУСО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска» сообщает Вам о том что, нарушение указанное в п.3 ППР устранено. Ответственным лицом пройдено обучение и комиссиянная проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. Удостоверение получено 05.02.2016 года. С целью устранения выявленного нарушения п. 1 ст. 6, ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 30 ППР и п. 6.18 СНиП 21-01-97, двери расположенные на лестничных клетках оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Также по состоянию на 24.02.2016г. устранено нарушение п.п 4.4 свода правил 9.13130.2009, устанавливающих требования к эксплуатации огнетушителей, пп. 4.4.2, не исправные огнетушители заменены на новые произведенные в мае 2015г. Выявленные в ходе проверки Огнетушители, у которых вышел срок эксплуатации, подлежат списанию, на данный момент ведется подготовка документов. На основании представления прокуратуры Чунского района от 05.02.2016г. за № 21-147-2016 в отношении Рахимовой И.Н. как лица ответственного за пожарную безопасность в учреждении за

допущенные нарушения издан приказ от 20.02.2016г. № 19 о лишении премии за февраль месяц 2016года.

Приложение на 2 л. в одном экз.

Директор:



Н. А. Гесс

И.Н. Рахимова  
8 (39567) 73122