

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003 тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49
факс 20-37-51 E-mail: [mailbox@emercom.ir\(39563\) 2-29-04.ru](mailto:mailbox@emercom.ir(39563) 2-29-04.ru) [http://emercom.ir\(39563\) 2-29-04.ru](http://emercom.ir(39563) 2-29-04.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по Тайшетскому и Чунскому районам

665003, г. Тайшет, ул. Полевая, 3 тел./ факс 2-29-04 E-mail: [ondtaishet@emercom.ir\(39563\) 2-29-04.ru](mailto:ondtaishet@emercom.ir(39563) 2-29-04.ru)

665 000 Иркутская
область, г. Тайшет, ул.
Полевая 3, кабинет №6
(место составления акта)

«28» ноября 2017г.

(дата составления акта)
«15» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 49

По адресу/адресам: Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина №4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВРиО главного государственного инспектора Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Козодой Сергея Петровича № 49 от 1 ноября 2017г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 10 часов 00 минут «22» ноября 2017г. по 16 часов 00 минут «22» ноября 2017 г

Продолжительность 6 часов

С 11 часов 00 минут «28» ноября 2017г. по 15 часов 00 минут «28» ноября 2017 г

Продолжительность 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Тайшетскому и Чунскому районам, 665 000 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Полевая 3, т. (39563) 2-29-04

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 17.11.17 Лесе Н.А.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ВРИО главного государственного инспектора Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Козодой Сергей Петрович, инспектор ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам Гуменюк Алефтина Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о директора Турских Марина Николаевна, заместитель директора по АХЧ Рахимова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№. п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Социально-реабилитационный центр, 2этаж (подсобное помещение инструктора по технологии), I этаж, правое крыло (бытовое помещение) не оборудованы АПС (автоматической пожарной сигнализацией)	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>п.1. <u>Пожарная безопасность объекта защиты</u> считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании</u> пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании"</u>, и нормативными документами по пожарной безопасности</p> <p>НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией табл. №1 и №3</p>	ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Лесогорска»


2.	<p>Социально-реабилитационный центр, 2этаж (подсобное помещение инструктора по технологии), 1 этаж, правое крыло (бытовое помещение), подвальное помещение не оборудованы СОУЭ</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ст.6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.п.1. <u>Пожарная безопасность объекта защиты</u> считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании"</u>, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим <u>Федеральным законом</u>;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с <u>Федеральным законом "О техническом регулировании"</u>, и нормативными документами по пожарной безопасности</p> <p>НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях Табл.№1 и №2</p>	<p>ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Лесогорска»</p>
3.	<p>Не проведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций кровель Здание гаража</p>	<p>ст. 52 Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <p>применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;</p> <p>применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости</p>	<p>ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Лесогорска»</p>

		<p>строительных конструкций; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 10.1. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы ГЗ. п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.)</p>	
4.	<p>Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 года "Правила противопожарного режима в РФ" пункт.20</p>	<p>ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних их п.Лесогорска»</p>

5.	Допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола на 1 этаже	СНиП 21-01-97* п.6.25*	ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Лесогорска»
----	--	------------------------	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: ВРИО главного государственного инспектора Тайшетского и Чунского районов по пожарному надзору Козодой Сергей Петрович
«28» ноября 2017г.

инспектор ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам
Гуменюк Алефтина Олеговна

«28» ноября 2017г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Гесс Надежда Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» ноября 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47
ГУ МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99