



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

665500, Иркутская обл,
Чунский район, п. Лесогорск,
ул. Шастина, д. 8.
(место составления акта)

“ 13 ” декабря 20 17 г.
(дата составления акта)
09 ч.00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица/индивидуального
предпринимателя**

№ 22/0384/3853-р/кр / 2017

По адресу/адресам: 665500, Иркутская обл, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 23.10.2017 г.

№ 3853-р/кр, за подписью руководителя управления Ходосевича А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска»- Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска. ИНН 3844003878.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С “27” ноября 2017 г. 10 час. 00 мин. по “13” декабря 2017 г. 09 час. 00 мин.

(указываются дата, время проведения проверки)

“ 13 ” 12 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 00

“ 27 ” 11 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 00

(дата, время и продолжительность проверки заполняется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, отдельно по каждому адресу осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Дата и время проведения проверки:

С “27” ноября 2017 г. 10 час. 00 мин. по “13” декабря 2017 г. 09 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 14 /28
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Гесс Н.А.

23.10.2017 г. 14ч. 30 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Z

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Щелков Александр Борисович главный государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;

Бужин Сергей Степанович государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;

Федотов Игорь Васильевич государственный инспектор Отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора (приказ № 123-лс от 08.12.2017 г)

Тирских Марина Николаевна, заместитель директора по АХР Рахимова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика предприятия:

Полное наименование организации: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска», сокращенно Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Лесогорска.

Реквизиты организации: ИНН 3844003878, ОГРН 1023802804354.

Почтовый адрес: 665500, Иркутская обл, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8.

Эл. Адрес: SRC-LESOGORSK@MAIL.RU

Тел. 839567-71-1-22

Юридический адрес: 665500, Иркутская обл, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8.

Руководитель: директор Гесс Надежда Александровна действует на основании устава и распоряжения Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о назначении на должность № 13-ру-л от 01.03.2011 г.

Краткая характеристика энергообъекта:

Установленная мощность-162 кВт, из них электроотопление-100 кВт.

Электротехнический персонал- 1 чел.в т.ч.

Административно-технический – 0 чел.

Оперативно-ремонтный- 1 чел.

Категория по надежности электроснабжения–III.

Энергоснабжающая организация: АО «Братская электросетевая компания». Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон № 58/3 от 11 марта 2010 г. Государственный контракт энергоснабжения № ТИОО30005163 от 15.02.2017 г. с ООО «Иркутскэнергосбыт» Тайшетское отделение. Договор на теплоснабжение и поставку горячей воды с ООО «Лесогорская Котельная» № О-16-Т от 15.02.2017 г. Акт разграничения эксплуатационной ответственности по сетям теплоснабжения приложение № 1 к договору № О-16-Т от 15.02.2017 г. Потребление тепловой энергии 367,83 Гкал за 2017 г. Резервный источник теплоснабжения- два электробойлера по 50 кВт каждый.

Энергообследование проведено в декабре 2012 г. выдан энергопаспорт № 899-043-2012 ООО «Стройсредмаш». СРО- Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Разработана программа в области энергосбережения от 30.12.2012 г. на 2013-2017гг.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Электротехническая часть			
1	Назначен приказом № 4(а)-од от 31.01.2017 г. заместитель ответственного за электрохозяйство не из числа руководителей и специалистов Потребителя, а электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Марков Ю.Н.	п. 1.2.3 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
2	Не внесены все изменения, выполненные в процессе эксплуатации в схемы электрических соединений всей электроустановки за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменений.	п. 1.8.3 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
3	Не обеспечен руководителем потребителя каждый работник электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	п. 1.7.14 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
4	Не вносятся в журнал записи о присвоении персоналу 1 группы по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
5	Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, не заведен журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 3.13 ПОТЭЭ	Тирских М.Н.
6	Не представлен утвержденный список лиц, имеющих право выполнять оперативные переключения, право вести оперативные переговоры	п. 1.5.27 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
7	Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	гл.8 ПОТЭЭ	Тирских М.Н.
8	Нет утвержденного и согласованного положения о взаимоотношениях между потребителем и ЭСО.	п. 1.5.15 ПТЭЭП	Тирских М.Н.

9	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты	ИПиИСЗ п. 1.4.2	Тирских М.Н.
10	Просрочены сроки испытания защитных средств	п.1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭЭ	Тирских М.Н.
11	Не снабжен биркой вводной кабель в ВРУ-0,4 кВ электробойлерной	п. 2.4.5 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
12	Не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники в помещении электробойлерной	п. 2.7.7 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
13	Отсутствуют стрелки, указывающие направление вращения на электродвигателях СН-1,2 электробойлерной	п. 2.5.3 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
14	Не ограждены от случайных прикосновений токоведущие части автоматических выключателей в помещении гаража, в вводном щите помещения кухни.	п. 2.2.4 ПТЭЭП	Тирских М.Н.
15	Отсутствует надпись диспетчерского наименования, знака безопасности на дверках щитов освещения административного корпуса и медицинского блока	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Тирских М.Н.

В результате проверки выполнены пункты: №№:- всего -нет

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок *юридического лица/индивидуального предпринимателя*, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок *юридического лица/индивидуального предпринимателя*, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Журнал учета проверок *юридического лица/индивидуального предпринимателя*, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и
электроустановками



А.Б. Щелков

подпись

Государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и
электроустановками



С.С. Бузин

Государственный инспектор
Отдела по надзору за электростанциями
и теплоэнергоустановками.

И.В. Федотов

подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): : и.о. директора
(приказ № 123-лс от 08.12.2017 г) Тирских Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 13 ” декабря 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)